

ORM

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích**

Městský úřad Vysoké Mýto
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
B. Smetany 92
Vysoké Mýto

číslo jednací
KHSPA 19516/2018/HOK-UO

Vyřizuje/ linka
Němcová/465676461

Ústí nad Orlicí
27.11.2018

Městský úřad Vysoké Mýto	Číslo jednací: 40701	Počet listů dok.: 1
		Počet příloh: 1
		Počet listů příloh: 1
Insic dne	28 -11- 2018	Zpracovatel: OSG
Spisový znak	Skartační znak:	Spisová značka:
	Skartační lhůta:	Počet a druh neustátných příloh:

Závazné stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu a uvedení stavby „Vysoké Mýto – Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“ do trvalého provozu

Závazné stanovisko

Na základě Vaší žádosti, o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu na stavbu „Vysoké Mýto – Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), výše uvedenou stavbu.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S vydáním kolaudačního souhlasu a s uvedením stavby „Vysoké Mýto – Krytý plavecký bazén - rekonstrukce“ do trvalého provozu s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Dne 20.2.2018 vydala KHS souhlasné stanovisko pro uvedení stavby rekonstruovaného krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě do zkušební provozu. Zkušební provoz byl povolen na základě Rozhodnutí MÚ Vysoké Mýto č.j. MUVM/0717/2018 ze dne 23.2.2018, které nabylo právní moci dne 26.2.2018, na dobu trvání do 30.11.2018.

Dne 22.11.2018 proběhlo na místě stavby šetření ve věci vydání kolaudačního souhlasu. Na místě nebyly shledány závady, které by bránily uvedení stavby do trvalého provozu.


Během zkušební provozu byly prováděny rozboru u všech bazénů v četnosti a rozsahu dle schváleného provozního řádu - Rozhodnutí vydané dne 27.3.2018, pod č.j.4879/2018/HOK-UO. Odebrané vzorky vody ve velkém bazénu a v brouzdališti vykazaly vyhovující kvalitu. Ze 17 odebraných vzorků ve velkém bazénu, byl zjištěn 1 nevyhovující vzorek odebraný na přítoku dne 9.5. 2018 v ukazateli počty kolonií při 36°C. Odběr byl opakován dne 9.5.2018 již s vyhovujícím výsledkem. V brouzdališti bylo odebráno 17 vzorků, z čehož nevyhověly 2

vzorky odebrané v bazénu (OM 1 a 2) dne 11.4.2018 v ukazateli počty kolonií při 36°C. Opakovaný rozbor odebraný den 18.4. 2018 již v těchto ukazatelích vyhověl.

KHS provedla státní dozor spojený s odběrem vzorků dne 18.10.2018, při kterém nebyly shledány závady a odebrané vzorky vyhověly ve všech ukazatelích (protokol o kontrole ze dne 16.11. 2018, č.j. 19232/2018/HOK-UO).

Na základě výše uvedeného a vyhodnocení zkušebního provozu provozovatele KPB, lze s uvedením stavby do trvalého provozu souhlasit.




Ing. Jitka Seidlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální